

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Ośrodek Kultury w Będzinie
42-500 Będzin
ul. Małachowskiego 43

dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Zakup przenośnej sceny z zadaszeniem”

Na podstawie art. 38 ust.2 w związku z art.38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela się wyjaśnień na podane niżej pytania oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) oraz dokonuje się zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytania przesłane w dniu 14 maj 2010 r.

PYTANIE 1:

Czy zamawiający dopuszcza, by wykonawca posiadał równorzędne świadectwo np. Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie prac spawalniczych wykonawca posiadał **równorzędne** świadectwo.

Zgodnie z opinią wystawioną przez pracownika Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Zamawiający **nie uznaje** za równorzędne Świadectwo Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, gdyż świadectwo to wystawiane jest wg normy PN-M-69009. Wymagania stawiane w SIWZ (dla uzyskania norm PN-EN ISO 3834, DIN 4113, DIN 18800-7) są znacznie wyższe, niż dla uzyskania Świadectwa Kwalifikacyjnego wg normy PN-M - 69009.

Dyrektor
Ośrodka Kultury w Będzinie

/-/ Andrzej Ciszewski